

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2012. június 12 -i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Wunderland Óvodában tartott szemléjéről

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Megbízó) a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 478/2011. (XII.20) GPB határozata alapján megbízási szerződést kötött az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft-vel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és **intézményei munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatainak ellátására.**

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. által ellátandó feladatok között szerepel:

- Évente egy alkalommal közös átfogó munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, ellenőrzést tart az érintett intézmény vezetésével
- Folyamatosan feltárja az intézmények baleseti és tűzvédelmi veszélyforrásait, a szemle eredményét dokumentálja és javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésének módjára.

Az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. szolgáltatásaiért Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzata havi 24 000 Ft-ot számláz tovább a Wunderland Óvodának. / éves szinten 288 000 Ft/

A Wunderland Óvodában 2012. április 11-én végezte az Ergonom Kft. munkatársa az átfogó munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, ellenőrzést. A jegyzőkönyv szerint feltárt hiányosságok egy részét az intézmény karbantartója már elvégezte, ill. folyamatban van az elvégzésük. A jegyzőkönyvben szerepelnek olyan megállapítások, feltárt hiányosságok, amelyeket az intézmény saját költségvetéséből (és a karbantartó által) nem tud elvégezni. (a jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi)

A jegyzőkönyvben szereplő megállapítások közül a legköltségesebb munkák:

1. A teraszok javítása (4 db)
2. A tornaterem ablakainak kitörés elleni védelme, és az 1 m alatti üvegfelületek fóliázása kb. 30 m²
3. A játszóudvarokon található padok korhadt léceinek cseréje
4. Az érintésvédelmi (ÉV), Tűzvédelmi szabványossági (VFB) és villámvédelmi (VV) feladatok végzése

Az Óvoda építési vállalkozótól tájékoztató jelleggel árajánlatot kért a teraszok javítására/újraépítésére és az üvegfelületek fóliázására.

Az árajánlat a 4 terasz, és az üvegfelületek védőfóliázásának áfás árát tartalmazza.

Munka megnevezése	Terület	Anyag és munkadíj Ft	ÁFA Ft	Összesen Ft
A 4 db terasz bontása és újraépítése	209.5 m²	4 461 463	1 230 155	5 691 618
Védőfólia készítés üvegfelületre	30 m²	228 000	36 000	264 000
Összesen		4 461 691	1 266 155	5 955 618

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 28/2012. (V.22.) SZNNÖ határozatában az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Wunderland Óvodában tartott szemléjéről szóló beszámolót elfogadta, és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszámolót terjessze Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének illetékes bizottságai elé. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámoló megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2012. június 5.

*Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök*

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadja az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Wunderland Óvodában tartott szemléjéről szóló beszámolót.

Határidő: 2012. június 12.

Felelős: Kővári László GPB elnök

Határozati kivonat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

28/2012. (V.22.) SZNNÖ határozat

Beszámoló az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Wunderland Óvodában tartott szemléjéről

1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Wunderland Óvodában tartott szemléjéről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszámolót terjessze Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének illetékes bizottságai elé.
3. A Képviselő-testület felkéri elnökét, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének illetékes bizottságai előtt képviselje a Wunderland Óvoda érdekeit.

Határidő: 2012. május 22.

2-3. pont tekintetében: 2012. június 30.

Felelős: Dr. Józsan-Jilling Mihály elnök

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző



Jegyzőkönyv

Készült: 2012.április 11-én a Wunderland Óvoda hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Simon Attiláné óvoda vezető
Pappné Dévai Éva gazdasági vezető
Wolt László karbantartó
Schwartz Antal munkabiztonsági tanácsadó
Árendás László munkabiztonsági tanácsadó

Tárgy: Munka- és tűzvédelmi szemle

A szemle során az alábbiakat állapítottuk meg:

- A 10-es csoport (zöld pavilon) csoportszobájában a 230V-os dugaljat rögzíteni kell.
- A tornaterem ablakainak kitörés elleni védelméről gondoskodni szükséges.
- A takarítószerkezetek biztonsági adatlapjait a felhasználás helyén is biztosítani kell.
- A fémpolcok EPH-ba való bekötéséről a kis irattárban, folyosói irattárban és a konyhában is gondoskodni kell.
- A polcokat eldőlés ellen rögzíteni kell (a tisztítószer raktárban és a konyhában)
- A konyhai polcok terhelhetőségét jelölni kell. (Salgó polc terhelhetősége max.: 110 kg/polc)
- A nevelői helyiségben a szekrényben meghajolt polcok túlterheltségének megszüntetéséről és a polcok javításáról, vagy megfelelő alátámasztásáról gondoskodni szükséges.
- A 2-es csoport öltözőjében a világítótestek közelében lévő éghető anyagok (dobozok) eltávolításáról gondoskodni szükséges.
- A konyhában szemben lévő zuhanyzóban kapaszkodó felszerelése szükséges.
- Baleseti napló beszerzéséről gondoskodni szükséges.
- A 11 – 12 es csoport (fehér pavilon) mosdó bejárati ajtaján a törött üveget cserélni kell, a gyermek WC ajtaja szorul, javítani kell.
- Az 1 méternél alacsonyabban lévő üvegfelületek kitörés elleni védelméről gondoskodni kell.
- A hőközpontban és a konyhában található kapcsolószekrény fedlapjának több csavarja hiányzik. Pótlásról gondoskodni kell.
- A hőközpontban a használaton kívüli szivattyút a hálózatról le kell választani.
- A 3-as csoport (sárga pavilon) csoportszobájában a két radiátor közötti leeresztő csap balesetveszélyes, elburkolásáról vagy leszereléséről gondoskodni kell. Ugyanezen helyiségben a radiátorok fedlapjai hiányoznak, pótolni kell.



Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.

Központ: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

- A konyhában található főzőszámoly 3 oldali megközelítésének a lehetőségét biztosítani kell.
- Csoportszobákból az udvarra vezető ajtókat asztalokkal és székekkel eltorlaszolni tilos!
- Az udvaron az alábbi hiányosságok vannak:
 - o kijáró teraszok- a felújítottak kivételével- botlásveszélyesek, javításukról gondoskodni szükséges
 - o csapadékvíz elvezető rács illetve szennyvíz akna fedlap botlásveszélyes, javítani kell
 - o udvari padok korhadt részeit cserélni kell
 - o sárga csoport homokozó korhadt árnyékoló tetőszerkezetét le kell bontani
 - o fa mérleghinták gumiütközőit cserélni kell.

Érintésvédelmi mérések jegyzőkönyve (minősítő irat):

Készült: 2009.10.26.

Érvényes: 2012-ig

Villamos berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálynak megfelelően:

Készült: 2003.április14.

Érvényes: 2012. április 14.

Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálynak megfelelően:

Készült: 2009.október 26.

Érvényes: 2018-ig

Simon Attila *Rémi Décsi Ernő*
Phu Anke *Magy Gyula*
Szabó István